

# Klassifizierungseigenschaften

## Nr B/MLTB-291-2010

Für Voruntersuchungen mit der Normen PN-EN 14351-1:2006 übereinstimmend,  
gemäß den Punkten 4.14, 4.5, 4.2, 4,8









Notified body NB 2189

Firma: **BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna**  
ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola

Herstellung: **Fenster und Balkontüren aus Profil PVC-U im  
KBE System\_88mm System angefertigt**

Die Forschungsergebnisse sind in den folgenden Forschungsberichten, nach  
Nummer enthalten: MLTB-291-2010-A, MLTB-291-2010-B

Akkreditierte Forschungsmöglichkeiten:					
		Luftdurchlässigkeit PN-EN 1026:2001	Wasserbeständigkeit PN-EN 1027:2001	Windbeständigkeit PN-EN 12211:2001	Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen PN-EN 14609:2006 + 14351-1:2006 punkt 4.8.
Klassifizierungsnormen:		PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Schwellwert
Erforschtes Erzeugnis (B x H mm)	 1000 x 2300 PVC-U: KBE SYSTEM_88MM Beschläge: ROTO NT	<b>KLASSE 4</b> $Q_{100} = 0,17 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 0,47 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	<b>KLASSE E1500</b> Ohne Abdeckung 1500Pa	<b>KLASSE C4</b> 1600Pa - 1/300L	<b>350N</b> Schwellwert
	 2300 x 2150 PVC-U: KBE SYSTEM_88MM Beschläge: ROTO NT	<b>KLASSE 4</b> $Q_{100} = 0,39 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 1,15 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	<b>KLASSE 9A</b> Ohne Abdeckung 600Pa	<b>KLASSE C3</b> 1200Pa - 1/383L	<b>350N</b> Schwellwert

**MOBILNE LTB**  
Laboratoriumsleiter  
Adam Mścichowski  
Zduńska Wola, 23-04-2010



**MOBILNE**  
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski  
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2  
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40  
NIP 8862868350, Regon: 020573602



MOBILNE LTB s.c.  
A. Mścichowska, A. Mścichowski  
Steueridentifikationsnummer PL 8862868350  
Gewerbeanmeldungsnummer 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2  
Tel.: +48 696 050 073, Fax: +48 74 6614140  
<http://www.mobiltb.pl>  
E-mail: [biuro@mobiltb.pl](mailto:biuro@mobiltb.pl)

Akkreditiertes Laboratorium  
(accredited body) **AB 1054**  
Benannte Stelle  
(notified body) **NB 2189**